

Hotel Entremares H^{****}



Segunda Avenida, s/nº

30380 La Manga del Mar Menor
(Murcia)

Teléfono: 968 563 100

Fax: 968 563 211

E-mail: reservaslamanga@entremares.es

Web: www.entremares.es

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, con aceras amplias y despejada de obstáculos.

Acceso

- El acceso principal tiene una escalera amplia de 17 peldaños con un ascensor alternativo. Dispone de 2 dobles pasamanos centrales, situados a 54 cm y 1,02 m de altura.
- El ascensor tiene 2 puertas enfrentadas de 80 cm de ancho. La cabina es de 1,05 m de ancho por 1,37 m de fondo. Posee un pasamanos lateral a una altura de 96 cm. Los botones de mando están situados 89 cm y 1,02 m de altura y los de llamada están a 1 m.
- La entrada del edificio tiene una puerta corredera y automática de vidrio, con un ancho de paso de 1,17 m, después de ésta se ha colocado un felpudo fijo al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,04 m., no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 148)

- Nº habitaciones adaptadas: 7. Están en la 1º planta y se accede utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 90 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,45 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm, se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de 1,45 m de ancho, y por el lado izquierdo, por uno de 80 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 41 cm y 1,96 m. El perchero está a 1,84 m.

- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de **80 cm**.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide **83 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de **1,03 m** de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de **1,60 m**. El asiento está a una altura de **41 cm** y el mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, están a **58 y 80 cm** de altura y separadas una distancia de **70 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **70 cm** de alto y **58 cm** de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de **91 cm** y el resto de los accesorios del baño están entre **90 cm y 1,40 m**.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de una ducha con cortina, ésta tiene un espacio de aproximación lateral de entre **80 y 1,20 m** de ancho.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- La ducha dispone de un asiento fijo y abatible, desde el que puede asirse con facilidad el grifo y la alcachofa. Tiene **47 cm** de ancho por **45 cm** de fondo y una altura de **51 cm**.
- La ducha tiene una barra horizontal instalada a **77 cm** de altura en el lado izquierdo del asiento, aunque no dispone de barra vertical.
- El grifo es monomando, situado en pared lateral accesible a una altura de **1,01 m**. La alcachofa está junto al grifo y su altura no es regulable.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en planta **-1** con itinerario accesible mediante una rampa de **1,27 m** de ancho, **6,80 m** de longitud, y una inclinación no adecuada del **6,9%**. Dispone de un doble pasamanos en un lado situado a **45 y 89 cm** de altura.
- Es una cabina independiente no señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (**SIA**).
- La puerta se abre hacia fuera y mide **94 cm** de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de **1,50 m** de diámetro.

Inodoro

- El inodoro sólo tiene un espacio libre de acercamiento de **1,37 m** de ancho por el frente. El asiento está situado a una altura de **40 cm** y el mecanismo de descarga a **74 cm**.
- Tiene una barra de apoyo fija a cada lado, están situadas a **75 cm** de altura y separadas una distancia de **86 cm**.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de **77 cm** de alto y **50 cm** de fondo. El grifo es monomando.



- La altura del borde inferior del espejo es de **96 cm**, y el resto de los accesorios del aseo están entre los **93 cm** y **1,30 m**.
- No existe ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso principal tiene una escalera amplia de **17** peldaños, sus bordes no tienen una franja antideslizante de color contrastado. Los peldaños tienen bocel y tabica, todos son de una misma altura. La escalera dispone de **2** doble pasamanos centrales.
- La puerta principal de acceso es corredera de vidrio y automática, está señalizada con una franja horizontal y con el logotipo del hotel en color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La bañera tiene una altura de **45 cm**, tiene una mampara abatible de vidrio opaco.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No dispone de conexión a Internet.
- La TV no permite la conexión con recepción, no tiene decodificador de teletexto, ni puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero dispone de una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias.

- Lo rótulos no siguen un mismo patrón, están a una altura de entre **1,60 y 1,70 m**. La altura de los caracteres es de **4 cm**, son de color contrastado con el fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	De las 21 plazas disponibles, 2 están reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante	Planta baja	Accesible	Altura de barra buffet: 80 y 90 cm . Sin carta en braille. Mesas redondas de 4 patas. Altura de mesa: 72 cm , Altura bajo mesa: 69,5 cm Ancho bajo mesa: 52 cm , Fondo bajo mesa: 96 cm
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,14 m . Sin carta en braille. Altura de mesa: 72 cm , Altura bajo mesa: 70 cm , Fondo bajo mesa: 25 cm . Mesas con pata central.
Salón	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: 76,5 cm , Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 1,57 m , Fondo bajo mesa: 91 cm
Piscina y Spa	Planta -1	Accesible con rampa	La rampa tiene 1,03 m de ancho, 5,20 m de longitud y una inclinación no adecuada del 12,2% . No hay aseos ni vestuarios adaptados para usuarios de silla de ruedas. Se dispone de una grúa para que PMR entren al vaso de la piscina.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1 m Ancho de la puerta: 79,5 cm Ancho y fondo de cabina: 1,15m y 1,14 m Altura de los botones de mando: entre 1,18 y 1,42 m Altura del pasamanos: 90 cm Espejo frente a la puerta: Si Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Si . Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No